

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Сыктывдинская тепловая компания»  
(ООО «Сыктывдинская тепловая компания»)

ИЧӧТ КЫВКУТАНА КОТЫР  
«Шоныд сетан Сыктывдинса компания»  
(«Шоныд сетан Сыктывдинса компания» ИКК)

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Вильгорт, Д. Каликовой 202а, ОГРН 1121109000726,  
ИНН/КПП 1109010658/110901001, тел./факс (82130)7-28-68, E-mail: [stk.ref@komitk.ru](mailto:stk.ref@komitk.ru)

Адрес Управляющей организации: 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Димитрова, 10,  
тел. (8-8212) 39-08-00, факс 39-08-08, E-mail: [ktk@komitk.ru](mailto:ktk@komitk.ru)

Заместителю руководителя администрации  
муниципального района «Сыктывдинский»  
Л.А. Даниловой

20.04.2021 г. № 381  
На № 1698 от 16.04.2021г.

167982, Республика Коми, Сыктывдинский район,  
с.Вильгорт, ул.Д.Каликовой, д.62

ООО «Сыктывдинская тепловая компания» на Ваше письмо №1698 от 16.04.2021г о выдаче технических условий по подключения объекта капитального строительства (технологического присоединения) земельного участка с кадастровым номером 11:04:1001018:567, расположенного в с.Вильгорт Сыктывдинского района РК сообщает, что технологическое присоединение к ближайшей котельной «Птицефабрика» с.Вильгорт, находящейся на обслуживании ООО «Сыктывдинская тепловая компания» невозможно, в связи с тем, что предполагаемое строительство объекта капитального строительства находится на значительном расстоянии от котельной - более 1 км и соответственно за пределами радиуса эффективного теплоснабжения, который согласно «схеме теплоснабжения муниципального образования сельского поселения Вильгорт» для котельной «Птицефабрика» с.Вильгорт - составляет 0,8 км.

Таким образом, в соответствии с пунктом 3 правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 №787, ООО «Сыктывдинская тепловая компания» вправе отказать в заключении договора на подключение к сетям теплоснабжения и выдаче технических условий.

Также сообщаем, что сети водоснабжения, водоотведения в с. Вильгорт у ООО «Сыктывдинская тепловая компания» - отсутствуют.

Исполнительный директор

А.В. Булыгин