Перспективная схема теплоснабжения сельского поселения Пажга

М 1:1000

Условные обозначения

Здание
Абонентский ввод
Разветвление
Котельная
Существующая тепловая сеть

Пажгинское лесничество

Dy=0.05м
L=15м
G=1.68т/ч

дом 41

2/1

Dy=0.07м
L=53м
G=1.92т/ч

Dy=0.05м
L=15м
G=1.97т/ч

Dy=0.1м
L=90м
G=1.68т/ч

Dy=0.032м
L=10м
G=0.29т/ч

нежилое помещение

Дом престарелых

2

3

дом 17

Dy=0.1м
L=85м
G=5.57т/ч

Dy=0.032м
L=20м
G=0.67т/ч

дом 44

1

Dy=0.05м
L=27м
G=4.29т/ч

Этноцентр

Dy=0.05м
L=120м
G=0.96т/ч

Dy=0.15м
L=35м
G=14.96т/ч

Dy=0.05м
L=48м
G=5.10т/ч

скотный двор

Пажга школа

Dy=0.1м
L=63м
G=9.39т/ч

ИЖС

дом 45

0 20 40 80 120 160 м