Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
**Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми**
Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел/факс (8212)219338,213331
E-mail: tu@gsenkomi.ru
http:www.11.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001
От 31.01.2022 года № 11-00-05/69-1348/1-2022
На № от

Администрация
МО МР «Сыктывдинский»

Сыктывдинский район,
с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, 62

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми направляет уведомление от 31.01.2022 № 11-00-05/69-1348/1-2022 о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки гигиеническим нормативам качества питьевой воды, отобранных в течение 2021 года на территории МО МР «Сыктывдинский».

В связи с допущенной технической ошибкой, ранее направленное Уведомление от 30.01.2022 № 11-00-05/69-1348-2022 считать не действительным

Руководитель Управления Л. И. Глушкова

Администрация муниципального района
«Сыктывдинский» Республики Коми
«____» 10 ФЕВ 2022 20___ г.
вход № 01-13/1031

Бессонова Н. П.
21-88-37

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Коми**
Орджоникидзе ул., д. 71, г. Сыктывкар, 167016
тел/факс (8212)219338,213331
E-mail: tu@gsenkomi.ru
http:www.11.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75774765, ОГРН 1051100457430,
ИНН/КПП 1101486396/110101001
от 31.01.2022 года № 11-00-05/69-1348/1-2022
На № от

Администрация
МО МР «Сыктывдинский»

Сыктывдинский район,
с. Выльгорт,
ул. Домны Каликовой, 62

**Уведомление о несоответствии
нормативам качества питьевой воды
на территории МО МР «Сыктывдинский»**

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми на основании ч. 5 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года уведомляет, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и данным производственного контроля средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки (перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети), отобранных в течение 2021 года на территории Сыктывдинского района, не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды:

I.Организация, осуществляющая холодное водоснабжение – ООО «Сыктывдинская тепловая компания»:

1. с. Лозым:

1.1. По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

перед поступлением в распределительную сеть - в резервуаре чистой воды среднегодовое содержание марганца составило 0,2145 мг/л (2,1 ПДК);

2. д. М. Слудка:

2.1. По данным производственного контроля в распределительной сети среднегодовое содержание мутности составило – 16,9 мг/л (11,2 ПДК);

3. п. Мандач:

3.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть в резервуаре чистой воды среднее содержание мутности составило 4,1 мг/л (2,7 ПДК), железа – 1,5 мг/л (5,0 ПДК);

в распределительной сети среднегодовое содержание мутности – 5,0 мг/л (3,3 ПДК).

4. с. Пажга:

4.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть среднее содержание марганца составило – 0,146 мг/л (1,46 ПДК);

в распределительной сети среднее содержание мутности составило – 3,1 мг/л (2,1 ПДК).

5. с. Часово:

5.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть среднее содержание мутности составило – 2,60 мг/л (1,73 ПДК).

в распределительной сети среднее содержание мутности составило – 2,1 мг/л (1,2 ПДК), железа – 2,0 мг/л (6,7 ПДК).

6. п. Яснэг:

6.1. По данным производственного контроля:

в распределительной сети среднее содержание мутности составило – 2,9 мг/л (1,9 ПДК).

7. с. Палевицы:

7.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть среднее содержание мутности составило – 6,01 мг/л (4,0 ПДК);

в распределительной сети среднегодовое содержание мутности составило – 6,53 мг/л (4,3 ПДК).

8. с. Ыб:

8.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть среднее содержание мутности составило – 3,2 мг/л (2,1 ПДК), марганца – 0,132 мг/л (1,32 ПДК);

в распределительной сети среднее содержание мутности составило – 2,96 мг/л (1,9 ПДК).

9. д. Гавриловка:

9.1. По данным производственного контроля:

перед поступлением в распределительную сеть среднее содержание мутности составило – 3,0 мг/л (2,0 ПДК);

в распределительной сети среднее содержание мутности составило – 2,88 мг/л (1,9 ПДК).

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года орган местного самоуправления в установленный срок до 01.03.2022 года обязан внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение установленного срока, с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполни-

тельной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01.07.2022г.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Руководитель Управления Л. И. Глушкова

Бессонова Н. П.
(8212) 21-88-37